

# WWTP Katerini

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Auftraggeber:</b> | DEYAK Katerini           |
| <b>Errichtung:</b>   | 2010                     |
| <b>Adresse:</b>      | 60100 Katerini<br>GREECE |



## Kapazität der Anlage:

|              |   |
|--------------|---|
| Zulaufmenge: | 2.850 m <sup>3</sup> /h                                   |
| Ausbaugröße: | 80.000 EW   |
| Technologie: | mechanische, biologische und chemische Abwasserbehandlung |

## Leistungsbeschreibung:

Erweiterung der Abwasseraufbereitungsanlage auf 80.000 EW, bestehend aus Vorklärbecken, Biologie, Nachklärbecken, Chlorierung, Stabilisierungsbecken, Schlammbehandlung mit Schlammeindickung und Schlammmentwässerung.

